

कार्यालय अग्नि शमालय पदाधिकारी, भोजपुर, आरा।

भोजपुर, दिनांक :- 10/09/2019

सेवा में,

ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय

बामपाली आरा-बक्सर रोड, भोजपुर।

विषय :- अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा-बक्सर रोड, ARA, (BHOJPUR), हमारे कार्यालय में दिनांक-28.08.2019 को निदेशक, डॉ० आदित्य विजय जैन, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में लगे अग्निशमन यंत्रों को जाँच करने हेतु आवेदन दिए। तत्पश्चात् आपके SCHOOL का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त अग्निशमन यंत्र कृयाशील पाया गया। इन्हें चालु वर्ष 2019-20 के लिए एक वर्ष का जाँच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। यंत्रों का नाम:-

1. इई केमिकल स्टुगिसर - नील
2. फोम मेकेनिकल स्टुगिसर - नील
3. वाटर सि. ओ. टू स्टुगिसर - नील
4. सि. ओ. टू स्टुगिसर - 02 अदद 4.5 किलो ग्राम
5. ए बी सी स्टुगिसर - 08 अदद 04 किलो ग्राम
6. ए बी सी स्टुगिसर - 03 अदद (जेटा)
7. बबू एच पानी बास्टी - 04 अदद
8. कुम्बल - 04 अदद

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाए जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रूद करने की अनुरोध की जा सकती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक- 09.09.2019 से दिनांक- 08.09.2020 तक के लिए जाँच प्रतिवेदन निर्गत की जाती है।

निर्देश :- दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशमक यंत्रों का जाँच कराना अनिवार्य है। तथा आप अपने school में वर्ष में दो बार गैक ड्रिल कराना सुनिश्चित करें।

*Ceipi Jain*  
Principal  
Gyan Jyoti Awasiya Vidyalaya  
Bampali, Ara

विश्वासप्रजन  
*[Signature]*  
10/9/19  
अग्निशाम पदाधिकारी  
आरा (भोजपुर)